

昆明市五华区道路桥梁管理处文件

五道桥管字〔2017〕40号

关于对昆明市五华区第十六届人民代表大会第一次会议第 005 号建议的答复

尊敬的赵焕琼代表：

您在昆明市五华区第十六届人民代表大会第一次会议上提出的《关于修缮祥云街与南强街交叉口路段的建议》（编号为第 005 号）由我处办理。针对您提出的祥云街与南强街交叉口逢雨积水的问题，我处高度重视，立即组织现场踏勘，及时研究部署，制定详细的解决方案。现将办理情况答复如下：

经现场踏勘，致使该路段逢雨积水是排水设施不完善造成的。虽然排水设施不是我处的职能范围，但本着首问责任的原则，我们制定了详细的维护方案并组织实施。在创全国文明城市任务重、时间紧的情况下，组织骨干力量，避开白天该路段车流量和人流量的现状，利用晚上时间进行维护。于 5 月 14 日进场维护，至 5 月 20 日完工，在西侧增加了约 20 米排水管道，增添了 3 个落水

口，东侧增加了约 12 米排水管道，增添了 2 个落水口，有效解决该段道路积水的问题。同时还针对了该片区人行道块存在松动情况进行了排查和修复，对代表您提出的窨井盖过于低陷的情况做了井盖提升工作。

感谢您在百忙之中对城市管理工作的关心和支持、并对在城市管理中出现的各种问题提出宝贵意见，我们将认真听取及时办理，努力提高城市管理水平。

此复。

联系人及电话：高燕

64156607



抄送：区人大人事委、区政府目督办

昆明市五华区道路桥梁管理处

2017 年 6 月 9 日印