

昆明市五华区住房和城乡建设局排水接驳方案审验意见

五排管技〔2022〕004号

申请单位	昆明市五华区瓦尔登咖啡厅		
项目名称	瓦尔登咖啡厅		
项目地址	五华区文林街光宗巷3号		
接驳类型	餐饮排水	接驳性质	已接驳
项目接驳情况	该户在五华区文林街光宗巷3号经营餐饮服务，需向城市排水管网排放餐饮废水，申请办理餐饮排水技术审验意见。 经现场勘察，报审的排水接驳方案为：设置壹个DN110的排水口，餐饮废水经隔油池处理后接入光宗巷污水管网后排入文林街市政污水管。项目已建一座3级隔油池（L*B*H=0.8m*0.4m*0.4m），排水口已接驳，与报审的项目排水方案相符。项目未发现雨污不分流的情况，排水口下游排水管线未发现淤积堵塞情况。		
接驳验收意见	1. 同意你户报审的项目排水接驳方案，外排废水水质需处理达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表（1）A等级。接驳方案详经我局审查签章的排水方案图。 2. 项目预处理设施已设置，排水口已接驳，通过验收。 3. 请按照相关要求及时办理《城镇污水排入排水管网许可证》。  审查部门：昆明市五华区住房和城乡建设局 日期：2022年1月11日		