

昆明市五华区住房和城乡建设局排水技术 审验意见

五排管技〔2022〕005号

申请单位	智达盛世（广州）氢能与环境科技有限公司昆明分公司		
项目名称	智达盛世（广州）氢能与环境科技有限公司昆明分公司		
项目地址	云南省昆明市五华区小康大道江东华龙人家 41 幢 1 单元 102 号		
接驳类型	洗车排水	接驳性质	已接驳
项目基本情况	该户在五华区小康大道江东华龙人家 41 幢 1 单元 102 号经营洗车服务，需向城市排水管网排放洗车废水，申请办理项目排水技术审验意见。 报审的排水接驳方案为：设置 1 个 DN100 的排水口，洗车废水经沉淀等处理后排至小康大道市政污水管。经现场勘察，项目已建一座四级沉淀池（L*B*H=0.54m*0.51m*0.475m），排水口已接驳，与报审的项目排水方案相符。		
接驳意见	1. 同意你户报审的项目排水接驳方案，外排废水水质需处理达到 GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表（1）A 等级。接驳方案详经我局审查签章的排水方案图。 2. 项目预处理设施已设置，排水口已接驳，通过验收。 3. 请按照相关要求及时办理《城镇污水排入排水管网许可证》。 审查部门：昆明市五华区住房和城乡建设局 日 期：2022 年 1 月 12 日		