

昆明市五华区住房和城乡建设局排水技术 审验意见

五排管技〔2022〕006号

申请单位	昆明海嘉房地产开发有限公司		
项目名称	麓景花园 A1-2、A2、A3 地块		
项目地址	昆明市五华区龙泉路与海著北路交叉口		
接驳类型	入网排水	接驳性质	已接驳
项目基本情况	该户在昆明市五华区龙泉路与海著北路交叉口建设的麓景花园 A1-2、A2、A3 地块入网排水项目，委托云南中建人文建筑设计研究院完成项目排水接驳方案图，申请补办项目排水接驳方案技术审验意见。 经现场勘察，项目用地面积 12201.21 平方米，建筑面积 502084 平方米，用途为住宅。根据项目周边市政排水设施现状、地形、项目排水需求等情况，项目排水接驳方案为：在项目排水系统雨污分流的基础上，共设置 11 个排水口，其中：设置 6 个污水口，管径分别为 DN400、DN500，污水管已分别接通海著北路市政污水管（3 个口），污水管已接通海著南路市政污水管（2 个口），污水管已接通龙泉路市政污水管（1 个口）；设置 5 个雨水口，管径分别为 DN400、DN500、DN600，雨水管已分别接通海著北路市政雨水管（3 个口），雨水管已接通海著南路市政雨水管（2 个口）。项目排水口已接驳，周边市政排水管网未发现淤积堵塞情况。		
接驳审查意见	1.同意你公司报审的项目排水接驳方案，外排废水水质需处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准表 1（A）级。方案详见经我局审查签章的项目排水接驳方案图。 2.项目预处理设施已设置，排水口已接驳，通过验收。 3.请按照相关要求办理《城镇污水排水排水管网许可证》。 4.项目排水接驳方案有效期限与办理核发的《城镇污水排水排水管网许可证》有效期限相同。 审查部门：昆明市五华区住房和城乡建设局 日 期：2022 年 1 月 17 日 		