

昆明市五华区住房和城乡建设局排水接驳方案审验意见

五排管技〔2022〕008号

申请单位	昆明市五华区品客餐厅		
项目名称	昆明市五华区品客餐厅		
项目地址	昆明市五华区宝善街57号华尔贝大厦一层D区		
接驳类型	餐饮排水	接驳性质	已接驳
项目接驳情况	该户在昆明市五华区宝善街57号华尔贝大厦一层D区经营餐饮服务，需向城市排水管网排放餐饮废水，原有《城镇污水排入排水管网许可证》到期，申请换办餐饮排水技术审验意见。 经现场勘察，报审的排水接驳方案为：餐饮废水经隔油池等处理后，设置壹个DN200的排水口，餐饮废水经华尔贝大厦内部污水管排至宝善街市政污水管。项目已建一座3级隔油池（L*B*H=1m*0.4m*0.4m），排水口已接驳，与报审的项目排水方案相符。排水口下游排水管线未发现淤积堵塞情况。		
接驳验收意见	1. 同意你户报审的项目排水接驳方案，外排废水水质需处理达到GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表（1）A等级。接驳方案详经我局审查签章的排水方案图。 2. 项目预处理设施已设置，排水口已接驳，通过验收。 3. 请按照相关要求及时办理《城镇污水排入排水管网许可证》。  审查部门：昆明市五华区住房和城乡建设局 日期：2022年1月19日		