

昆明市五华区住房和城乡建设局排水技术 审验意见

五排管技〔2022〕010号

申请单位	深圳市万科物业服务有限公司昆明分公司		
项目名称	万科云上城 A2 地块		
项目地址	五华区学府路 285 号万科云上城 A2 地块		
接驳类型	入网排水	接驳性质	已接驳
项目基本情况	该户在五华区学府路 285 号建设的万科云上城 A2 地块入网排水项目，委托云南省设计院完成项目排水接驳方案图，申请补办项目排水接驳方案技术审验意见。 经现场勘察，项目用地面积 169167 平方米，建筑面积 112778 平方米，用途为住宅及商业。根据项目周边市政排水设施现状、地形、项目排水需求等情况，项目排水接驳方案为：在项目排水系统雨污分流的基础上，共设置 2 个排水口，其中：设置 1 个污水口，管径为 DN300，污水管已接通建设路市政污水管；设置 1 个雨水口，管径为 DN500，雨水管已接通建设路市政雨水管。项目排水口已接驳，周边市政排水管网未发现淤积堵塞情况。		
接驳审查意见	1. 同意你公司报审的项目排水接驳方案，外排废水水质需处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准表 1（A）级。方案详见经我局审查签章的项目排水接驳方案图。 2. 项目预处理设施已设置，排水口已接驳，通过验收。 3. 请按照相关要求办理《城镇污水排水排水管网许可证》。 4. 项目排水接驳方案有效期限与办理核发的《城镇污水排水排水管网许可证》有效期限相同。 审查部门：昆明市五华区住房和城乡建设局 日期：2022 年 1 月 21 日 		