

昆明市五华区住房和城乡建设局排水技术 审验意见

五排管技〔2022〕011号

申请单位	昆明市五华区宏强洗车场		
项目名称	昆明市五华区宏强洗车场		
项目地址	昆明市五华区学府路 442 号附 7-8 号		
接驳类型	洗车排水	接驳性质	已接驳
项目基本情况	该户在昆明市五华区学府路 442 号附 7-8 号经营洗车服务,需向城市排水管网排放洗车废水,申请办理项目排水技术审验意见。 报审的排水接驳方案为:设置 1 个 DN150 的排水口,洗车废水经学府路加油站内部排水管排至学府路市政污水管。经现场勘察,项目已建一座三级沉淀池 (L*B*H=3m*1m*1m),排水口已接驳,与报审的项目排水方案相符。		
接驳意见	1. 同意你户报审的项目排水接驳方案,外排废水水质需处理达到 GB/T31962-2015《污水排入城镇下水道水质标准》表(1) A 等级。接驳方案详经我局审查签章的排水方案图。 2. 项目预处理设施已设置,排水口已接驳,通过验收。 3. 请按照相关要求及时办理《城镇污水排入排水管网许可证》。  审查部门:昆明市五华区住房和城乡建设局 日期:2022年2月14日		