

昆明市五华区住房和城乡建设局排水技术审查意见

五排管审〔2022〕004号

申请单位	云南华泽置业有限公司		
项目名称	五华区岗头村城中村回迁安置房项目 A8-1 地块		
项目地址	云南省昆明市五华区红云街道办事处		
接驳类型	施工排水	接驳性质	未接驳
项目基本情况	该公司在云南省昆明市五华区红云街道办事处建设的五华区岗头村城中村回迁安置房项目 A8-1 地块项目，申请办理项目建筑施工排水方案技术审查意见。 经现场勘察，用地面积 10518.51 平方米。根据项目周边市政排水设施现状、地形、项目排水需求等情况，项目排水接驳方案为：共设置 1 个污水排水口，其中：施工区废水经沉淀池处理后设置 1 个污水排水口，管径为 DN200，新建出户污水管接通霖雨路市政污水管。项目已建一座四级沉淀池（尺寸为 L*B*H=4.5m*2m*2m），排水口暂未接驳。		
接驳审查意见	1、同意你公司报审的项目污水排入排水管网接驳设计方案，外排施工废水水质需处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1（A）等级标准。接驳方案详见我局审查签章的排水方案图。 2、项目排水接驳工程在办理涉及的有关的审批手续后，新建出户污水管按审批的设计方案对应接驳到市政污水管网。工程实施完工后，请你公司申请验收，并办理后续排水许可手续。 3、本审查意见包括书面意见和方案图，我局签章有效。 审查部门：昆明市五华区住房和城乡建设局 日期：2022 年 3 月 2 日 		