


昆明市五华区住房和城乡建设局排水接驳验收意见

五排管验〔2022〕003号

| | | | |
|--------|--|------|-----|
| 申请单位 | 昆明万澜房地产开发有限公司 | | |
| 项目名称 | 昆明万澜房地产开发有限公司 KCWH2018-9 号地块 | | |
| 项目地址 | 昆明市五华区大塘路与昆武高速交叉口 | | |
| 接驳类型 | 入网排水 | 接驳性质 | 已接驳 |
| 项目接驳情况 | <p>该公司在昆明市五华区大塘路与昆武高速交叉口建设的昆明万澜房地产开发有限公司 KCWH2018-9 号地块，在办理了项目排水接驳方案审查意见后，排水接口已接驳，该公司申请项目排水接驳验收。</p> <p>经现场勘察，项目用地面积 35049.78 平方米，建筑面积 183979.9 平方米，用途为住宅。按照审查通过的项目排水接驳方案为：在项目排水系统雨污分流的基础上，共设置 2 个排水口，其中：设置 1 个污水排水口，管径为 DN600，新建污水管已接通昆武辅道市政污水管；设置 1 个雨水排水口，管径为 DN400，新建雨水管已接通昆武辅道市政雨水管，接驳情况与排水管理部门同意的项目排水接驳方案审查意见相符。项目未发现雨污不分流的情况，周边市政排水管网未发现淤积堵塞情况。</p> | | |
| 接驳验收意见 | <p>1.该项目排水接口已接驳，内部排水按雨污分流设计实施，与排水接驳方案技术审查意见相符，同意验收。</p> <p>2.请你公司备齐《城镇污水排入排水管网许可证》相关申报材料，到昆明市五华区政务服务中心办理《城镇污水排入排水管网许可证》。</p> <p>3.项目内部排水设施实施完成后，要求你公司提交庭院排水管网竣工图或测绘部门测绘的管线图等，并进行项目内部排水验收。</p> <p style="text-align: right;">审查部门：昆明市五华区住房和城乡建设局 日期：2022年3月3日</p>  | | |