

五华区住房和城乡建设局排水技术审查意见

五排管审〔2022〕005号

申请单位	昆明西山土地房屋开发经营（集团）有限公司		
项目名称	昆明市丽阳星城二期 A4 地块		
项目地址	昆明市五华区黑林铺街道		
接驳类型	入网排水	接驳性质	新建雨污水接驳口
项目基本情况	该公司在昆明市五华区黑林铺街道建设的昆明市丽阳星城二期 A4 地块，需向城市排水管网排放雨、污水，委托昆明理工泛亚设计集团有限公司完成项目排水接驳方案设计，向我局申请对项目排水接驳方案进行技术审查。 经现场勘察，项目用地面积 93342.67 平方米，用途为住宅。根据项目周边市政道路排水设施现状、地形、排水需求等情况，设计的项目排水接驳方案为：在项目排水系统雨污分流的基础上，共设置 5 个排水口，其中：设置 2 个污水排水口，管径分别为 DN300、DN500，新建污水管接通慧谷路市政污水管，新建污水管接通海源北路市政污水管，慧谷路污水管出口设置阀门，小区内污水管网需系统链接；设置 3 个雨水排水口，管径均为 DN600，新建雨水管分别接通慧谷路市政雨水管（2 个口），新建雨水管接通海源北路市政雨水管，本项目使用市政大中水。		
接驳意见	根据《昆明市中心城区排水专项规划（2009-2020）》、《昆明市城镇排水与污水处理条例》、城市排水设施现状等，经审查，对你公司报送的项目排水接驳设计方案审查意见如下： 1. 在项目内部排水管网严格按照雨污分流设计实施的基础上，同意报审的项目排水接驳设计方案，外排废水水质需处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准表 1（A）级。接驳方案详我局审查签章的该项目排水方案图。 2. 项目排水接口工程在办理涉及的规划、住建、城管等有关的审批手续后，新建出户雨污水管按审批的设计方案对应接驳到市政雨污水管网。 3. 本审查意见包括书面意见和方案图，我局签章有效。 审查部门：五华区住房和城乡建设局 日 期：2022 年 3 月 1 日		