

昆明市五华区人民防空办公室文件

五防空建设〔2022〕001号

关于云南省阜外心血管病医院云南省国家 心血管病区域医疗中心升级建设项目 修建防空地下室申请的批复

云南省阜外心血管病医院：

你单位申报资料收悉。经审查，你单位在昆明市五华区普吉街道办事处，新建的云南省国家心血管病区域医疗中心升级建设项目，总建筑面积 129730 平方米，按照《中华人民共和国人民防空法》第二十二条、第二十三条规定，须同步配套修建防空地下室，具体要求批复如下：

- 1、修建防空地下室建筑面积不得小于 14549.35 平方米；防

空地下室抗力等级为乙类 6 级，战时用途为二等人员掩蔽工程。

2、修建防空地下室的资金按规定由你单位筹措，并负责组织建设。防空地下室的设计必须委托具有相应设计资质等级的设计单位，按照国家颁布的有关强制性标准进行设计；防空地下室设计有平战转换的，要按照人民防空工程平战功能转换设计标准，严格控制转换范围和工程量，平战转换措施与工程设计同步完成，人防工程口部和防护单元之间的封堵设施，用封堵门替代封堵板。

3、设计施工图（含平战转换措施）经具有国家颁发的施工图技术审查资质证的单位审查，并取得审图合格证书，办理人民防空工程质量监督登记后，方可组织施工；人民防空工程专用设备的选用，必须为国家规定的生产企业生产的定型产品。

4、委托承担防空地下室监理的单位，应具有建设行政主管部门颁发的资质。

5、防空地下室建设应与地面建筑同期或提前进行；建设过程中，若项目规划设计发生变化，应及时报我办重新审核建设条件。

6、防空地下室竣工验收必须与地面建筑同期或提前进行，对建成的防空地下室，平时由你单位按照有关规定进行维护、管理，战时由国家统一安排使用。

7、防空地下室建筑面积是人防工程各层外边缘所包围的水平投影面积之和。

8、本文件自印发之日起有效期2年。在有效期内未开工建设的，项目单位应在文件有效期届满前的30个工作日之前向我办申请延期。项目在文件有效期内未开工建设也未按规定申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本文件自动失效。

特此批复



五华区人民防空办公室

2022 年 3 月 7 日印发
