

云南省第二轮生态环境保护督察交办的  
D53010020230819272 投诉问题  
办理情况公示表

公示单位：五华区人民政府

2023 年 8 月 27 日

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投诉问题 | D53010020230819272<br>五华区小康大道和谐世纪广场，楼下柴油发电机运行噪音扰民，发电机废气刺鼻，影响附近住户生活。                                                                                                                                                                                                               |
| 核实情况 | 属实<br>经核查：自 2023 年 8 月 10 日起，因配电箱抽屉式开关柜出现故障，为了维持和谐世纪家园 C、D 栋 45 个商铺、5 部电梯经营所需电力供应，部分商户在商铺外设置了 20 多部柴油发电机自行供电，发电机运行时间一般为 10:00—22:00 左右，部分餐饮户为了维持冰箱供电，发电机全天 24 小时运行。8 月 18 日现场检查时，紧急抢修后 D 栋仍有 16 户商户的供电未能恢复，现场可见商铺外摆放有 10 余台不同型号的发电机正在运行，噪声较大，排放的废气有明显异味。受断电影响的商铺为 C、D 两栋，E 栋未受影响。 |

|      |                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 办理情况 | 8 月 20 日所有发电机已撤除，现已恢复供电。                                                                              |
| 公示说明 | 现将该投诉问题办理情况进行公示，如有意见建议，请反馈至昆明市公安局五华分局（小屯路 805 号）<br>联系电话 64106161、五华区红云街道（龙泉路 525 号）<br>联系电话 65828569 |