

云南省第二轮生态环境保护督察交办的
D53010020230819280 投诉问题
办理情况公示表

公示单位：五华区人民政府

2023 年 8 月 27 日

投诉问题	D53010020230819280 五华区小康大道和谐世纪广场楼下商铺被物业断电后使用柴油发电机，运行噪音扰民，产生废气刺鼻，影响附近住户生活。
核实情况	属实 经核查：自 2023 年 8 月 10 日起，因配电箱抽屉式开关柜出现故障，为了维持和谐世纪家园 C、D 栋 45 个商铺、5 部电梯经营所需电力供应，部分商户在商铺外设置了 20 多部柴油发电机自行供电，发电机运行时间一般为 10:00—22:00 左右，部分餐饮户为了维持冰箱供电，发电机全天 24 小时运行。8 月 18 日现场检查时，紧急抢修后 D 栋仍有 16 户商户的供电未能恢复，现场可见商铺外摆放有 10 余台不同型号的发电机正在运行，噪声较大，排放的废气有明显异味。受断电影响的商铺为 C、D 两栋，E 栋未受影响。

办理情况	8 月 20 日所有发电机已撤除，现已恢复供电。
公示说明	现将该投诉问题办理情况进行公示，如有意见建议，请反馈至昆明市公安局五华分局（小屯路 805 号） 联系电话 64106161、五华区红云街道（龙泉路 525 号） 联系电话 65828569