

云南省第二轮生态环境保护督察交办的
D53010020230820302 投诉问题
办理情况公示表

公示单位：五华区人民政府

2023 年 8 月 28 日

投诉问题	D53010020230820302 五华区红云街道小康大道和谐世纪楼下商铺柴油发电机噪音扰民、尾气刺鼻，影响周边居民正常休息。
核实情况	属实 经核查：自 2023 年 8 月 10 日起，因配电箱抽屉式开关柜出现故障，为了维持和谐世纪家园 C、D 栋 45 个商铺、5 部电梯经营所需电力供应，部分商户在商铺外设置了 20 多部柴油发电机自行供电，发电机运行时间一般为 10:00—22:00 左右，部分餐饮户为了维持冰箱供电，发电机全天 24 小时运行。8 月 18 日现场检查时，紧急抢修后 D 栋仍有 16 户商户的供电未能恢复，现场可见商铺外摆放有 10 余台不同型号的发电机正在运行，噪声较大，排放的废气有明显异味。受断电影响的商铺为 C、D 两栋，E 栋未受影响。

办理情况	和谐世纪内涉及的所有发电机已撤除，现已恢复供电。
公示说明	现将该投诉问题办理情况进行公示，如有意见建议，请反馈至昆明市公安局五华分局（小屯路 805 号） 联系电话 64106161、五华区红云街道（龙泉路 525 号） 联系电话 65828569