

A 类
公开

昆明市五华区人民政府西翥街道办事处文件

五西函〔2023〕35号

关于昆明市五华区第十七届人大二次会议 第52号建议答复的函

徐丽芬代表：

您提出的《关于改善基层基础设施建设的建议》建议已收悉，现答复如下：

一、建议内容

（一）存在问题

- 1.东村社区顺风村电力较弱，影响居民的日常生活。
- 2.东村社区辖区内原来安装的太阳能路灯损坏较多，很多都已经不会亮，夜间居民出行有很大的影响，也会由此产生盗窃抢劫等一系列危害影响。

（二）建议

希望能够帮助东村社区居民解决用电问题，将东村社区辖区内路灯进行全方面的维修，保障居民的人生安全。

二、答复正文

（一）建议办理情况

一是关于东村顺风村电力弱的问题。东村社区位于沙朗坝子内，35KV 沙朗变电站因长期过载运行供电，难以满足片区发展和周边居民日常用电需求。为缓解供电不足问题，西翥辖区正在进行“110KV 燕子哨输变电工程”项目新建，项目建成后可与 35kV 沙朗变电站和 35kV 龙庆变电站的 10kV 出线形成联络，在满足西翥片区供电需求的同时，亦可有效过渡至昆明市远景目标网架构网要求。二是关于东村社区太阳能路灯损坏的问题。五华区科学技术和工业信息化局于 2019 年通过招投标对西翥街道辖区内原科信局承建的 1011 盏太阳能路灯进行建档、检测和修复。2023 年，所修复的路灯超出质保年限，同时因区财政紧缺，区科工信局无力再承担太阳能路灯修复工作。西翥街道办事处计划尽快与东村社区居民委员会及村小组进行协商，建议由实际使用的社区或村组进行损坏太阳能路灯的组织修复。

（二）办理结果

A 类（年度内能够解决）

（三）下步工作计划

下步工作中，西翥街道办事处将加强与区科学技术工业信息化局的沟通，积极向上争取技术和资金的支持，妥善与社区、村组协商，尽快改善东村社区路灯照明的问题；积极

对接区国有资产投资经营管理有限公司，定期跟进 110KV 燕子哨输变电工程的建设工作，改善沙朗坝区电力较弱问题。

感谢您对政府工作的关心和支持。

以上答复，如有不妥，请批评指正。



2023 年 9 月 18 日

(联系人及联系电话：李飞 13577177177)



抄送：区人大常委会人事工作委员会，区政府目督办。

五华区西翥街道办事处

2023年9月18日印发