

第三轮中央生态环境保护督察交办群众
举报件信息公示表
(D3YN202405110075)

公示单位：五华区人民政府2025 年 5 月 9 日

投诉问题	受理编号：D3YN202405110075 群众投诉问题：昆明市五华区西翥街道三多社区村民家中饮用水取自三多水库，水管出水水质浑浊，无法饮用。三多社区有复合板加工厂、木炭加工厂等，生产废水排至三多村河流，导致河流水质差并呈异味，最终进入2公里外的三多水库。
办结目标	以改善三多大村、三多小村、吴家山小组生活饮用水条件、提高供水质量，使老百姓喝上干净自来水为目标。依托西翥自来水厂供水，以群众要求强烈、积极性高、农村饮水安全工作基础好的工程点为起点，按照轻重缓急、分步实施等要求合理安排西翥片区自来水覆盖范围分水管及入户管工程建设，2024年底完成三多社区大村、小村、吴家山小组水保村自来水供水管网建设。
整改措施	针对昆明市五华区西翥街道三多社区村民家中饮用水取自三多水库，水管出水水质浑浊，无法饮用问题。经研究统筹考虑，结合饮水情况通过实施自来水供水工程分段分时限开展整改工作。 （一）三多小村自来水供水工程 整改措施：依托西翥自来水厂供水建设：①三多小村分水支管：新建DN100供水管700米；②三多小村小组入户管网：新建DN50管1320米，DN25管785米，DN20管4000米，安装水表160套，阀门井9座，水表井2座。 （二）三多大村自来水供水工程 整改措施：依托西翥自来水厂供水建设：①三多大村分水支管：新建DN100供水管500米；②三多大村小组入户管网：新建DN50管1670米，DN25管2200米，DN20管9010米，安装水表340套。 （三）吴家山小组自来水供水工程 整改措施：依托西翥自来水厂供水建设：①吴家山小组分水支管：新建DN100供水管340米；②吴家山小组入户管网：新建DN50管250米，DN25管500米，DN20管1590米，安装水表53套。
整改主要工作成效	（一）三多大村、小村、吴家山小组自来水供水支管建设工程于2024年3月进场，工程新建DN100供水管网1540米，2024年5月完工。 （二）实施三多大村、小村、吴家山小组自来水入户管网建设，工程于2024年2月开工，2024年5月已完成三多小村入户管网建设，于2024年11月完成

	三多大村、吴家山小组自来水入户管网建设。 （三）2024 年 12 月 24 日上午 10:00，五华区水务局牵头在西翥街道办事处三多社区会议室召开了“第三轮中央生态环境保护督察第 3 批交办 D3YN202405110075 投诉问题”整改落实情况民情恳谈会，广泛征求社区、小组及村民代表的意见和建议，现场发放群众满意度调查表 20 份，收回 20 份，均满意，满意度 100%，一致对整改落实情况表示满意。同时，以张贴公告方式对整改落实情况进行公示。 （四）2025 年 1 月 24 日，昆明市五华区西翥街道办事处河外、三多、阿纪鲁、丁家麦塘、麦塘供水工程(一标段)合同工程经过验收组通过现场检查、查阅资料和认真讨论后认为:昆明市五华区西翥街道办事处河外、三多、阿纪鲁、丁家麦塘、麦塘供水工程(一标段)合同工程已按批准的建设内容完成，工程可投入运营使用，工程建设满足有关规程、规范及设计要求，工程档案资料基本齐全，验收工作组一致同意验收。合同工程质量核定为合格。运行管理单位组织机构健全，已具备运行管理条件，可交付运行管理单位投入试运行。
自查自验和市级验收情况	2024 年 12 月 27 日，五华区水务局会同昆明市生态环境局五华分局、五华区市场监管局、西翥街道办事处组织了自查自验。经查阅资料和现场复核，整改措施已落实，问题已解决，同意通过自查自验。 2025 年 5 月 9 日，昆明市水务局会同昆明市生态环境局进行了市级验收，经查阅资料和现场复核，整改措施均已落实，问题已解决，同意通过市级验收。
公示说明	现将该问题整改落实情况进行公示,如有意见建议,请反馈至华山西路 1 号五华区机关大楼 416 办公室。联系人员及电话：王腾达，13260026061