

第三轮中央生态环境保护督察交办群众举报件 信息公示表

(D3YN202406070015)

公示单位: 五华区人民政府

2025年11月25日

投诉问题	受理编号: D3YN202406070015 群众投诉问题: 昆明市五华区龙翔街道茭菱路茭菱公寓5栋与3栋之间的绿化带旁有一条暗沟, 水体黑臭。
办结目标	立行立改, 措施到位, 将错接污水管接入污水系统, 加强对住户生活用水排放的监督管理, 杜绝问题反弹, 达到群众满意。
整改措施	(一) 全面排查小区污水管接驳情况, 将所有错接污水管列入整改清单。 (二) 联系施工单位按相关规范要求将错接污水管接入污水系统。 (三) 改管完成后对受污染雨水暗沟进行清掏处理。
整改主要工作成效	(一) 小区厨房污水直排至雨水沟, 导致雨水沟沉积污水, 水体黑臭问题落实情况。该问题已整改完成。2024年6月8日-10日, 由五华区龙翔街道办事处牵头组织排查该小区共8栋住宅楼, 共排查污水管道42根, 其中有5根污水管将厨房污水直排至雨水系统, 其中错接管4根, 接头脱落导致污水排入雨水暗沟1根。以上问题已于2024年6月14日整改完毕。
自查自验和市级验收情况	(一) 自查自验情况。2024年10月30日, 五华区住房和城乡建设局会同五华区水务局、龙翔街道办事处组织了自查自验。经查阅资料和现场复核, 整改措施已落实, 问题已解决, 同意通过自查自验。 (二) 市级验收情况。2025年11月25日, 昆明市住房和城乡建设局组织验收组对该投诉件进行市级验收, 经材料核实和现场核实, 符合验收要求, 同意通过市级验收。
公示说明	现将该问题整改落实情况进行公示, 如有意见建议, 请反馈至华山西路1号五华区机关大楼416办公室。联系人员及电话: 王腾达, 13260026061