

第三轮中央生态环境保护督察交办群众举报件 信息公示表

(D3YN202406030036)

公示单位：五华区人民政府

2026 年 4 月 3 日

| | |
|----------|---|
| 投诉问题 | <p>受理编号：D3YN202406030036</p> <p>投诉人反映：昆明市五华区普吉街道王筇路中铁芙蓉 1891 一期施工时将东侧文华小区雨污管道堵塞，排水困难，生活污水通过水泵抽至小区路边排放，恶臭扰民。</p> |
| 办结目标 | <p>督促相关单位，对文华小区生活污水出口临时排水通道进行完善，确保管网通畅及密封，减少对周边居民的影响。</p> |
| 整改措施 | <p>(一) 督促芙蓉揽峰小区项目建设单位昆明坤锦房地产开发有限公司，在 6 月 14 日前对文华小区生活污水出口临时排水通道进行完善，确保管网通畅及密封。</p> |
| 整改主要工作成效 | <p>(一) 2024 年 6 月 4 日，督促芙蓉揽峰小区项目建设单位编制文华小区生活污水出口临时排水通道完善的方案，并按照改造方案进行改造。</p> <p>(二) 2024 年 6 月 6 日，芙蓉揽峰小区项目建设单位已确定改造方案，一是将文华小区现状三处生活污水出口新建管网进行连通和密闭，保证管道畅通，避免污水气味散发；二是在芙蓉揽峰小区施工工地，新建一座化粪池，将收集的污水接入新建化粪池进行预处理，再将预处理后的污水接入芙蓉揽峰小区项目工地现有排水系统排放至市政污水管网。</p> <p>(三) 2024 年 6 月 14 日，芙蓉揽峰小区项目建设单位已按照改造方案完成文华小区生活污水出口临时排水通道的改造，保障管网通畅及密封。</p> |

| | |
|---------------------|--|
| 自查自验 和市级验 收情况 | <p>(一) 自查自验情况。2024 年 10 月 21 日，五华区住房和城乡建设局牵头组织相关部门开展自查自验。经查阅资料和现场复核，整改措施已落实，问题已解决，同意通过自查自验。</p> <p>(二) 市级验收情况。2026 年 4 月 2 日，昆明市住房和城乡建设局组织验收组对该投诉件进行市级验收，经材料核实和现场核实，符合验收要求，同意通过市级验收。</p> |
| 公示说明 | <p>现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至华山西路 1 号五华区机关大楼 416 办公室。联系人员及电话：王腾达，13260026061</p> |